

SCHEDE MANUTENZIONE PROGRAMMATA

IMPIANTO MECCANICO

COMMITTENTE:

Parrocchia "S. Pio X"

EDIFICIO:

Casa del Clero

ANNO: 2014-2018

Termoidraulica

Prot. N°	00001	Redatto da	Mario Rossi	Committente	Parrocchia "S.Pio X"	Anno	2013 - 2018
Data	01/01/13	Rev.	0	Edificio	Casa del Clero	Scheda	1

Period.	Oggetto	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		1 sem.	2 sem.	1 sem.	2 sem.	1 sem.	2 sem.	1 sem.	2 sem.	1 sem.	2 sem.	1 sem.	2 sem.
Bollitore a gas TIPO													
6M	Manutenzione ordinaria pulizia analisi di combustione												
6M	Verifica assenza perdite gas												
6M	Verifica visiva stato di nconservazione montante gas												
6M	Verifica visiva stato delle aperture di ventilazion/aerazione dei locali												
6M	Verifica sistemi di espansione sanitario												
6M	Verifica funzionamento valvola miscelatrice												
6M	Verifica funzionamento pompa di ricircolo sanitario												
6M	Pulizia locali tecnici ed apparecchiature												
...												

Annotazioni :	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore
	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente
	data	data	data	data	data	data	data	data	data	data	data	data	data

Legenda periodo

1M = mensile

2M bimensile

6M = semestrale

1A = annuale

Termoidraulica

Prot. N°	00001	Redatto da	Mario Rossi	Committente	Parrocchia "S.Pio X"	Anno	2013 - 2018
Data	01/01/13	Rev.	0	Edificio	Casa del Clero	Scheda	1

Period.	Oggetto	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		1 sem.	2 sem.	1 sem.	2 sem.	1 sem.	2 sem.	1 sem.	2 sem.	1 sem.	2 sem.	1 sem.	2 sem.
Pompa di calore													
6M	Manut. Ord. prevista da casa madre con compilazione libretto												
6M	Verifica assorbimento compressori												
6M	Verifica sistemi di espansione interni												
6M	Verifica pompe e circolatori interni												
6M	Pulizia batterie di condensazione gruppo con acqua in pressione												
6M	Verifica carica refrigerante												
6M	Inversione stagionale impianto												
6M	Verifica vibrazioni e rumorosità macchina												
6M	Pulizia locali tecnici, macchine ed accessori												

Annotazioni :	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore	firma operatore
	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente	firma committente
	data	data	data	data	data	data	data	data	data	data	data	data	data

Legenda periodo

1M = mensile

2M bimensile

6M = semestrale

1A = annuale

SCHEDE MANUTENZIONE PROGRAMMATA

IMPIANTO

COMMITTENTE:

Nome Committente

EDIFICIO:

Nome Edificio

ANNO: AAAA - AAAA
